

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Bimed Teknik Alatlari San.
ve Tic. A.S.
S. S. Bakir ve Pirinc San. Sitesi
Leylak Cad. No.15 Beylikdüzü
34520 BÜYÜKCEKMECE - ISTANBUL
TURKEY

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Kabelverschraubungen für elektrische Installationen
Cable glands for electrical installations

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 50262 (VDE 0619):2005-05; EN 50262:1998 + A1:2001 + A2:2004



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

Aktenzeichen: 4083100-1492-0002 / 143552

File ref.:

Ausweis-Nr. 138040

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2001-09-03

(letzte Änderung/updated 2011-01-07)

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificate>

VDE



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. page
138040 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Bimed Teknik Alatlari San. ve Tic. A.S., S. S. Bakir ve Pirinc San. Sitesi, Leylak Cad. No.15
Beylikdüzü, 34520 BÜYÜKCEKMECE - ISTANBUL, TÜRKİE

Aktenzeichen / *File ref.*
4083100-1492-0002 / 143552 / FG33 / BY

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2011-01-07 2001-09-03

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 138040.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 138040.

Kabelverschraubungen für elektrische Installationen
Cable glands for electrical installations

Typ(en) / *Type(s)*:

- A) BM-EN-0S M 12
- B) BM-EN-01 M 16
- C) BM-EN-02 M 20
- D) BM-EN-03 M 25
- E) BM-EN-04 M 32
- F) BM-EN-05 M 40
- G) BM-EN-06 M 50
- H) BM-EN-07 M 63

Dichtbereich
Sealing range

- 3 - 6 mm (a)
- 4 - 8 mm (b)
- 6 - 12 mm (c)
- 12 - 17 mm (d)
- 15 - 21 mm (e)
- 19 - 28 mm (f)
- 30 - 36 mm (g)
- 34 - 44 mm (h)

Klemmbereich der Zugentlastung
Clamping range of the cable anchorage

- 3 - 6 mm (a)
- 4 - 8 mm (b)
- 6 - 12 mm (c)
- 12 - 17 mm (d)
- 15 - 21 mm (e)
- 19 - 28 mm (f)
- 30 - 36 mm (g)
- 34 - 44 mm (h)