

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Bimed Teknik Alatlari San.
ve Tic. A.S.

S. S. Bakir ve Pirinc San. Sitesi
Leylak Cad. No.15 Beylikdüzü
34520 BÜYÜKCEKMECE - ISTANBUL
TURKEY

ist berechtigt, für ihr Produkt /
Is authorized to use for their product

Kabelverschraubungen für elektrische Installationen
Cable glands for electrical installations

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 50262 (VDE 0619):2005-05; EN 50262:1998 + A1:2001 + A2:2004



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

Aktenzeichen: 4083100-1492-0002 / 134405

File ref.:

Ausweis-Nr. 134171

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2001-09-03

(letzte Änderung/updated 2010-10-01)

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificate>

VDE



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. page
134171 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Bimed Teknik Alatlari San. ve Tic. A.S., S. S. Bakir ve Pirinc San. Sitesi, Leylak Cad. No.15
Beylikdüzü, 34520 BÜYÜKCEKMECE - ISTANBUL, TÜRKİE

Aktenzeichen / *File ref.*
4083100-1492-0002 / 134405 / FG33 / SI

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2010-10-01 2001-09-03

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 134171.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 134171.

Kabelverschraubungen für elektrische Installationen
Cable glands for electrical installations

Typ(en) / *Type(s)*:

- A) BM-0S M 12
- B) BM-01 M 16
- C) BM-01LM 16
- D) BM-02 M 20
- E) BM-02LM 20
- F) BM-03 M 20
- G) BM-04LM 20
- H) BM-05 M 25
- I) BM-06LM 25
- J) BM-07 M 32
- K) BM-08 M 40
- L) BM-09 M 50
- M) BM-10 M 63

Dichtbereich
Sealing range

- 3 - 6 mm (a)
- 5 - 10 mm (b, c)
- 6 - 12 mm (d, e)
- 10 - 14 mm (f, g)
- 13 - 18 mm (h, i)
- 18 - 25 mm (j)
- 22 - 31 mm (k)
- 30 - 36 mm (l)
- 35 - 44 mm (m)