

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Bimed Teknik Alatlari San.
ve Tic. A.S.
S. S. Bakir ve Pirinc San. Sitesi
Leylak Cad. No.15 Beylikdüzü
34520 BÜYÜKCEKMECE - ISTANBUL
TURKEY

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Kabelverschraubungen für elektrische Installationen
Cable glands for electrical installations

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 50262 (VDE 0619):2005-05; EN 50262:1998 + A1:2001 + A2:2004



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

Aktenzeichen: 4083100-1492-0001 / 110247

File ref.:

Ausweis-Nr. 40001820

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgebblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2002-06-11

(letzte Änderung/updated 2010-09-21)

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificate>

VDE



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. page
40001820 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Bimed Teknik Alatlari San. ve Tic. A.S., S. S. Bakir ve Pirinc San. Sitesi, Leylak Cad. No.15
Beylikdüzü, 34520 BÜYÜKCEKMECE - ISTANBUL, TÜRKİE

Aktenzeichen / *File ref.*
4083100-1492-0001 / 110247 / FG33 / BY

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2010-09-21 2002-06-11

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40001820.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40001820.

Kabelverschraubungen für elektrische Installationen
Cable glands for electrical installations

Typ(en) / *Type(s)*:

BMBC-0S M 12
BMBC-01 M 16
BMBC-02 M 20
BMBC-03 M 25
BMBC-04 M 32
BMBC-05 M 40
BMBC-06 M 50
BMBC-07 M 63
HD 2410.000
HD 2410.010
HD 2410.020
HD 2410.030
HD 2410.110
HD 2410.120
HD 2410.130

Schutzart IP68, 5 bar, 30 min
Degree of protection

Kategorie der Zugentlastung A; B
Cable anchorage category

Temperaturbereich -20...80°C
Temperature range -20...100°C

Weitere Angaben siehe Anlage 200A, 201A
Further information see appendix